

中国石油天然气股份有限公司重庆渝中销售分公司

沙坪坝丝路加油站增设加氢项目

申办《城镇燃气经营许可证》专家评审意见

2024年3月15日，重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会组织三位燃气行业专家，按照《重庆市城镇天然气经营许可实施办法（修订本）》审批条件和申办程序规定有关要求，对中国石油天然气股份有限公司重庆渝中销售分公司沙坪坝丝路加油站增设加氢项目申办《城镇燃气经营许可证》所提供的资料进行了审查，专家组查看了加氢站生产现场，对申报材料和相关资料进行了认真的审查，形成以下意见：

一、评审意见

1、该加氢站提交的燃气经营许可申请资料比较规范、齐全，基本符合重庆市城镇天然气经营许可申报要求。

2、建设单位对沙坪坝丝路加油站进行增设加氢功能改造，改造内容：拆除原有汽服用房，新设1台氢气压缩机、1台双枪加氢机、1套仪表风及氮气吹扫系统、1套顺序控制盘、45MPa高压储氢瓶1组水容积9m³、1台单枪氢气卸氢柱、1套冷水机组（内含加氢机冷冻机组1台，压缩机冷却机组1台），2个氢气长管拖车位；新建型钢结构加氢罩棚1座，投影面积130m²。配有相应灭火设施。加氢部分于2023年12月26日经过竣工验收。现场检查该站有固定的经营场所；有供气协议；建立有相适应的设施和生产经营管理、安全、技术等规章制度；专业技术人员和运行、维护和抢修人员配备基本符合要求。

3、企业主要负责人、主要生产管理人员经专业培训并经重庆市经济和信息化委员会考核合格，员工持证上岗。



4、存在的问题及整改要求

现场部分：

- (1) 可燃气体报警探头位置应在站控室内标明；
- (2) 建议扩大氢气管沟盖板通风面积；
- (3) 应配置移动式防爆风机、夜间防爆应急照明灯组。

资料部分：

- (1) 应急机具补充便携式燃气检测仪、移动式防爆风机、夜间防爆应急照明灯组台账；
- (2) 补充加氢充装许可证；
- (3) 补充加氢站专业技术人员职称证书及学历证书；
- (4) 专家组及与会人员提出的其他意见。

二、评审结论

专家组建议：中国石油天然气股份有限公司重庆渝中销售分公司对专家组提出意见及时整改到位，并完善、补齐资料后，予以发证。

专家组：

朱高斌 黄中峰 张华

2024年3月15日

