

重庆市 水利水电工程质量监督书

编号：

重庆市沙坪坝区水利工程质量监督项目站



工程项目名称		沙坪坝区青木关镇农村人饮管网一户一表改造工程（关口村、四楞碑村）		建设性质	新建
项目法人		重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司		法定代表人	曾大全
联系地址、邮编		重庆市沙坪坝区西永大道 199 号，邮编 401331			
主要建设内容	新建 DN20-DN200 供水管网约 54 公里，新建管道加压泵站四座。		工程规模	DN150 球墨铸铁管 2091 米、DN100 球墨铸铁管 9797 米、DN50 衬塑钢管 6409 米、DN65 衬塑钢管 6403 米、DN25PPR 给水管 28458 米。设计供水规模为 579.47m ³ /d。	
总投资	1966.97 万元		报监计划工期	2021 年 9 月 24 日-2021 年 12 月 24 日	
建安投资	1693.25 万元				
项目批准机关、日期、文号			沙发改（2020）495 号		
报监提供资料	1. 项目法人审批文件 1 份： <input type="checkbox"/>		4. 监理合同副本 1 份： <input type="checkbox"/>		
	2. 设计审批文件 1 份： <input type="checkbox"/>		5. 施工合同副本 1 份： <input type="checkbox"/>		
	3. 设计合同副本 1 份： <input type="checkbox"/>		6. 其他申报材料： <input type="checkbox"/>		
参建单位	(1) 设计单位 <u>长春市市政工程设计研究院</u>		资质 <u>市政行业甲级</u> ；		
	(2) 监理单位 <u>重庆市弘禹水利咨询有限公司</u>		资质 <u>水利工程施工监理甲级</u> ；		
	(3) 施工单位 <u>重庆天生建设工程有限公司</u>		资质 <u>市政公用工程施工总承包壹级</u> 。		
	建设单位质量监督联系人	陈昶	联系方式	13658354996	
质量监督依据	(一) 国家有关的法律、法规； (二) 水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准； (三) 经批准的设计文件； (四) 相关合同等。				
核定监督内容	(1) 复核各质量责任主体的资质及其派驻现场的项目负责人、有关从业人员的资格，对质量责任主体质量管理体系建立、运行等质量行为进行监督检查； (2) 对参建单位贯彻执行法律法规、工程建设强制性条文和技术标准情况进行监督； (3) 对工程项目划分进行确认； (4) 对工程实体质量进行监督抽查； (5) 监督检查工程质量检验和质量评定情况； (6) 按规定列席法人验收会议，对法人验收活动进行监督，对分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程验收质量结论进行核备，对单位工程验收质量结论进行核定； (7) 受理工程质量缺陷备案，监督工程质量事故的调查处理； (8) 参加政府验收，提交质量评价意见或质量监督报告；				
监督期限	自办理质量监督手续开始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止。				

质量监督机构：重庆市沙坪坝区水利工程质量监督项目站

监督人员：梁超

联系电话：13452374711 2021年9月24日



沙坪坝区青木关镇农村人饮管网一户一表改造工程（关口村、四楞碑村）质量监督计划

一、工程概况

工程位于重庆市沙坪坝区青木关镇，建设内容主要为新建 DN20-DN200 供水管网约 54 公里，新建管道加压泵站四座。其中，DN150 球墨铸铁管 2091 米、DN100 球墨铸铁管 9797 米、DN50 衬塑钢管 6409 米、DN65 衬塑钢管 6403 米、DN25PPR 给水管 28458 米。设计供水规模为 579.47m³/d。

二、工程受监范围

已核定的监督书内容。

三、质量监督人员

（1）质量监督方式以抽查为主；

（2）质量监督人员构成：

沙坪坝区水利工程质量监督项目站负责人：郑国词；

沙坪坝区水利工程质量监督项目站工作人员：梁超。

四、质量监督计划表

根据水利部《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》的要求和其他有关规定，特制定本工程质量监督计划表（详见附表）。

在工程将进行计划表中的项目时，提前 3 个工作日与项目站联系，项目站将在规定的期间内派质量监督员到场进行检查和核验。除对上述计划表中的阶段进行监督检查外，项

目站监督人员还将采用抽查的方法，随机抽查施工阶段的施工质量，并对工程各参建单位的质量行为进行监督检查。

（联系方式：梁超，联系电话，13452374711）

附表：沙坪坝区青木关镇农村人饮管网一户一表改造工程（关口村、四楞碑村）质量监督计划表

附表

沙坪坝区青木关镇农村人饮管网一户一表改造工程（关口村、四楞碑村）质量监督计划表

序号	监督内容	监督方式及要求	时间	备注
1	完善质量监督手续、确定主监人员	检查、督促，完善	开工前	
2	进行质量监督交底	现场会议，形成会议纪要	开工初期	
2	参建单位资质、质量体系检查	核验，落实、健全；核查登记	开工初期	
3	工程质量评定项目划分、评定表运用	检查、落实、完善；确认并书面通知	开工初期及建设期	
4	规程、规范、强制性条文执行情况	抽查，严格执行，必要时书面通知	建设期	
5	参建单位质量管理情况	抽查，及时、到位，必要时书面通知	建设期或合同期	
6	重要隐蔽、关键部位单元工程	检查，核备	建设期	
7	原材料、中间产品质量	抽查；不合格不准用	建设期	
8	分部工程质量核备	抽查验收资料，检查分部工程质量评定及验收情况，核备分部工程质量结论。	分部工程完工	
9	单位工程质量结论核定（含外观质量）	抽查验收资料，核定等级、核定后签名，列席或参加验收委员会	单位工程完工	
10	竣工验收	抽查验收资料，提出施工质量评价意见，编写质量监督报告，参加验收	验收期	
11	质量事故、缺陷	监督检查调查、研究、处理情况	建设期	如有